

**ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019/2020гг.**

г.о. Тольятти район Центральный

«28» 08 2019 г.

Выдан(полное наименование потребителя) **муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 93 «Мишутка»**
 Адрес **445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 81**
 в отношении следующего(их) объекта(ов): здание детского сада
 Назначение объекта(ов) (промышленный, административный) - дошкольное учреждение
 Год постройки 1973г.

Характеристика объекта(ов):
 износ в % _____, этажность 2 _____
 общая полезная площадь объекта 3058,9 (кв. м),
 под производственные нужды 3058,9 (кв. м).

Характеристика и состояние тепловых сетей потребителя и утепления здания
 Мероприятия к работе в осеннее-зимний период выполнены, системы отопления промыты и опрессованы, манометры проверены, ревизия запорной арматуры выполнена, остекление 100%

**ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019/2020 гг.
ВЫДАННА ОСНОВАНИИ:**

1. Акта проверки готовности к отопительному периоду от «28» 08 2019г. № 93/4
2. Сведений об устранении выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок в условиях прошлого отопительного периода (при наличии):

№ п/п	Основные виды нарушений, неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20__ г.
	нет			

3. Сведений по выполнению плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2019/2020 гг.:

№ п/п	Виды работ	Ед.изм	По плану	Выполнено	Факт выполнения,%, гр.5/гр.4
1	2	3	4	5	6
	Промывка, опрессовка внутренних систем отопления	здание	1	1	100%

Примечание:

сведения по пп.2,3 могут быть представлены отдельным документом (справкой) о чем делается отметка в таблице.

Подпись: Заместитель главы
 городского округа
 глава администрации
 Центрального района

(должность)



(подпись)

(ФИО)

А.В.Гончаров

(ФИО)

Подпись, расшифровка подписи и печать
 органа, образовавшего комиссию по проведению
 проверки готовности к отопительному сезону

Гончаров